

가답안 변경 사유서

시행정보	시행년도 2019년	시행등급 기사	시행회차 제2회	시행일 4월 27일
문제정보	종목명 건축기사	과목명 건축구조	문제번호 A형 46	문제번호 B형 51
답안 변경	기존 ②		변경 전항정답	
변경사유	처짐량 30cm가 되기 위한 보의 단면2차모멘트는 1670cm^4 가 산출됨에 따라 보기항에 정답이 없으므로 전항정답처리함			