

## 가답안 변경 사유서

시행정보	시행년도 2018년	시행등급 기사	시행회차 제4회	시행일 9월 15일
문제정보	종목명 건축기사	과목명 건축구조	문제번호 A형 45번	문제번호 B형 52번
답안 변경	기존 ②		변경 ②, ③	
변경사유	<p>각각의 단순보의 처짐은 1.5:1로 산출되나 이는 보기항 ③의 비율과도 동일하므로 ② ③보기항을 복수정답처리함</p>			

## 가답안 변경 사유서

시행정보	시행년도 2018년	시행등급 기사	시행회차 제4회	시행일 9월 15일
문제정보	종목명 건축기사	과목명 건축시공	문제번호 A형 36번	문제번호 B형 26번
답안 변경	기존 ①		변경 ①, ②	
변경사유	<p>건축물의피난방화구조등의 기준에 관한 규칙 제12조 4항에서 회전문의 회전속도는 분당회전수가 8회를 넘지 아니하도록 규정됨에 따라 보기항 ②는 옳지 않은 것으로 ①,② 보기항을 복수정답처리함</p>			