

## [2014 건축기사4주완성] 1차 정오표 [2014.2.17]


※ 학습에 불편을 드려 죄송합니다.

page	오	정	비 고
49	㉮ 5대이하는~ 6대이상은~	㉮ 4대이하는~ 5대이상은~	
108	예1, 다. 주물공장 - 중층	다. 주물공장 - 단층	
108	(b) 그림 삭제 - 수정	☞ 하단참조	
109	하단, 여자용 소변기	여자용 대변기	
111	[표]속②일고일기(一庫一其)가	② 일고 일기(一庫一基)가	
243	[표] 수정	☞ 하단참조	
246	그림내용중...유효함수량	유효 <del>함</del> 수량	2번째그림과 3번째 그림사이
248	상단 6째줄.. 착색제	착색제→삭제	
254	3)내부진동기... 내용 중	☞ 하단참조	
255	2)서중콘크리트... 내용 중	☞ 하단참조	
270	[42]번 문제 ㉮ 60cm 해설,, 30~40초	㉮ 50cm 해설,, 5~15초	
603	예1 보기중..외부 : 2.5, 내부 : 9	외부 : 2.5, 내부 : 9 [해설]내용 중 $\frac{1}{2.5} \rightarrow \frac{1}{25}$	
681	22.분뇨 및 쓰레기처리시설	22.자원순환관련시설	법 개정
699	상단 표 3째칸 · 분뇨 및 쓰레기처리시설	· 자원순환관련시설	법 개정
714	[20]번 문제 해설... 표 3째칸 · 분뇨 및 쓰레기처리시설	· 자원순환관련시설	법 개정
757	예제 해설중 ②지상층 면적은	②지하층 면적은	
759	그림 내용 중... 각각 5cm 이하	각각 5m 이하	
770	5.건축물의 냉방설비 (1)과 (2) 내용 사이에 [표] 추가	☞ 하단참조	법 개정
805	㉠ ... 내용 전체 삭제	☞ 하단참조	법 개정
809	3) 자주식 부설주차장의~~	☞ 하단참조	법 개정
※[건축법] 건축허가권자 : 특별시장, 광역시장 / 특별자치시장, 특별자치도지사 또는 시장, 군수, 구청장			

## ☞ 하단참조 내용

[건축법규 개정사항에 유의하여 시험 준비하시기 바랍니다.!!]

## ☞ 108p 수정부분(그림 수정)



## ☞ 243p [표] 수정부분

콘크리트 재령에 의한 존치기간

(단위 : 일)

평균기온 시멘트의 종류	조강 포틀랜드 시멘트	보통 포틀랜드시멘트 고로슬래그시멘트(1종) 포틀랜드포졸란시멘트(A종) 플라이애쉬 시멘트(1종)	고로슬래그 시멘트(2종) 포틀랜드포졸란시멘트(B종) 플라이애쉬 시멘트(2종)
20℃ 이상	2일	3일	4일
20℃ 미만 10℃ 이상	3일	4일	6일
압축강도	5MPa 이상		

## ☞ 254p 수정부분

- ① 진동기 사용간격 : 60cm → 50cm
- ② 진동기 사용시간 : 30~40초 정도 → 5~15초 정도

## ☞ 255p 수정부분

콘크리트 타설시 ~~기온이 30℃ 이상이거나~~ 월평균 기온이 25℃ 이상일 때 시공하는 콘크리트  
→ 콘크리트 타설시 일평균 기온이 25℃ 초과일 때 시공하는 콘크리트

☞ 770p 수정부분 .... → (1)과 (2) 내용 사이에 [표] 추가

## 5. 건축물의 냉방설비

(1) 산업통상자원부장관이~~

하기의 표 추가합니다.

(2) 상업지역 및 주거지역에서~

규 모	건축물의 용도
① 바닥면적 합계 500m <sup>2</sup> 이상	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 일반목욕장(제1종 근린생활시설)</li> <li>• 실내수영장(운동시설)</li> <li>• 실내물놀이형 시설</li> </ul>
② 바닥면적 합계 2,000m <sup>2</sup> 이상	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 기숙사</li> <li>• 병원(의료시설)</li> <li>• 유스호스텔(교육연구 및 복지시설)</li> <li>• 숙박시설</li> </ul>
③ 바닥면적 합계 3,000m <sup>2</sup> 이상	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 연구소(교육연구시설)</li> <li>• 업무시설</li> <li>• 판매시설 기타 에너지소비특성 및 이용상황 등이 이와 유사한 건축물</li> </ul>
④ 연면적 합계 10,000m <sup>2</sup> 이상	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 문화 및 집회시설(동·식물원 제외)</li> <li>• 종교시설</li> <li>• 장례식장</li> <li>• 교육연구시설(연구소 제외) 기타 에너지소비특성 및 이용상황 등이 이와 유사한 건축물</li> </ul>

== 805p 수정부분(개정사항) ☞ 관련수정사항쪽수 : 부록 295p[93]번

⑨ ... 내용 전체 삭제

⑨ 노외주차장의 조도 : 자주식주차장으로서 지하식 또는 건축물식 노외주차장에는 벽면에서부터 50cm 이내를 제외한 바닥면의 최소 조도(照度)와 최대 조도를 다음과 같이 한다.

㉠ 주차구획 및 차로 : 최소 조도는 10럭스 이상, 최대 조도는 최소 조도의 10배 이내

㉡ 주차장 출구 및 입구 : 최소 조도는 300럭스 이상, 최대 조도는 없음

㉢ 사람이 출입하는 통로 : 최소 조도는 50럭스 이상, 최대 조도는 없음

== 809p 수정부분(개정사항)

자주식 부설주차장의 주차대수가 8대 이하인 경우 별도기준(지평식에 한한다) 삭제

→ 자주식 부설주차장의 주차대수가 8대 이하인 경우 별도기준(지평식 및 건축물식 중 필로티 구조만 해당)

## ▶ 부록편

== 116p 248p 316p 343p 367p [표] 수정부분(개정사항)

[표] 중에서 ... 분뇨 및 쓰레기처리시설 → 자원순환관련시설